STATO ATTUALE

TRATTO 3: prog.198.00 - 203.70m e prog.243.70 - 248.40m

SEZIONE 3

Fondale a -2.00m



INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DA ESEGUIRE

TRATTO 3: prog.198.00 - 203.70m e prog.243.70 - 248.40m

SEZIONE 3 (Tav. ST01)

Fondale a -2.00m



NOTA:
L'ASSE DEL FORO DEL MICROPALO DEVE TROVARSI AD UNA DISTANZA MINIMA DI 30cm DAL LIMITE DEL MURO DI BANCHINA

NOTE TECNICHE:

MICROPALI:
Malta cementizia esente da sali solubili in acqua, con classe di esposizione XS3 (UNI EN 206), classe di resistenza minima Rck35/45 con additivi antidilavamento ed espansivi, consistenza fluida, non segregabile, con aggiunta di inerti fini (sabbie pulite), peso di volume non inferiore a 20 kN/m3. Tubi armatura per micropali in acciaio Fe510.

TRAVI DI CORONAMENTO:
Calcestruzzo con classe di esposizione XS3 (UNI EN 206-1), un rapporto massimo acqua/cemento pari a 0,45; classe minima di resistenza C35/45; contenuto minimo di cemento 360 Kg/m3. Copriferro di 50 mm (UNI EN 206). Acciaio per armature tipo B450 C.

INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO:
Malta cementizia esente da sali solubili in acqua, con classe di esposizione XS3 (UNI EN 206), classe di resistenza minima caratteristica a rottura pari a 25 N/mm2 con additivi antidilavamento ed espansivi, a consistenza fluida, non segregabile, con aggiunta di inerti fini (sabbie pulite), peso di volume non inferiore a 20 kN/m3.

MATRICE DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	MOTIVAZIONE	PROPONENTE
00	Febbraio 2010	PRIMA EMISSIONE	SJS Engineering
01	Maggio 2010	AGGIORNAMENTO IN RISCONTRO AL VOTO N°81 dell'Adunanza del 16/04/2010	C.T.A.

Main Job

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI
PORTO DI BRINDISI

Customer

Project level
PROGETTO ESECUTIVO

Nr.
ST02-C

Job title
CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA DEDICATA ALL'AMMIRAGLIO MILLO, DELLE BANCHINE DEL MONUMENTO AL MARINAIO E DEL CANALE PIGONATI
LOTTO I: CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA DEDICATA ALL'AMMIRAGLIO MILLO

Code
113ST02-C-DMAM-01

Progettista Responsabile
Dott. Ing. Michelangelo Lentini

Designers
Dott. Ing. D. Mancarella
Dott. Ing. M. Filippone
Dott. Ing. B. Lentini
Dott. Ing. M. Mele
Dott. Arch. A. Adamo
Ing. M. Capita

Subtitle
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DA PROGRESSIVA 198.00m A PROGRESSIVA 203.70m E DA PROGRESSIVA 243.70m A PROGRESSIVA 248.40m

Filename
ST02 A-B-C-D-E-F 04AM Rev01.dwg

Drawn **A. Marganl** | Checked **Dott. Ing. D. Mancarella** | Scale **1:20** | Date **Maggio 2010**

SJS Engineering s.r.l.
Roma (00187)
Via XX Settembre, n. 89
Civitavecchia RM (00053)
Via Aurelia Nord, 8
Taranto (74100)
Via Lecaliia, n. 29

Il presente disegno e le Informazioni in esso contenute sono proprietà esclusiva della SJS Engineering s.r.l. Il disegno non può essere riprodotto, reso pubblico o utilizzato in alcun modo senza l'autorizzazione scritta della SJS Engineering s.r.l.

This drawing and the information contained on it are exclusive property of SJS Engineering s.r.l. This drawing is not to be reproduced, further distributed or used for any purpose without written permission of SJS Engineering s.r.l.